

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO PERTRŪKIŲ RODIKLIAI

Nr.	Rodiklis	Mato vienetas	2025
1.	Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val.	skaičius per metus	2
2.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius (vidutiniškai)	abonentų ir vartotojų skaičius	6
3.	Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val.	skaičius per metus	0
4.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	abonentų ir vartotojų skaičius	0
5.	Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 12–24 val.	skaičius per metus	0
6.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	abonentų ir vartotojų skaičius	0
7.	Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val.	skaičius per metus	0
8.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	abonentų ir vartotojų skaičius	0
9.	Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 6–12 val.	skaičius per metus	7
10.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	abonentų ir vartotojų skaičius	836
11.	Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val.	skaičius per metus	0
12.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	abonentų ir vartotojų skaičius	0
13.	Abonentai ir vartotojai, per metus patyrę pakartotinį geriamojo vandens tiekimo pertrūkį, nepriklausomai nuo pertrūkio priežasčių	abonentų ir vartotojų skaičius	5 924
14.	Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis	vamzdynų km	388,04
15.	Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarių dažnumas	1 km vamzdyno avarių skaičius per metus	0